


ZBL-H9000 超声波成孔(槽)检测记录

项目名称:	2019.6.18	项目编号:	2019.6.18
孔(槽)号:	某孔 4	检测时间:	2019-06-18 15:55
设计孔(槽)深(m):	10.0	方位图:	
设计孔(槽)径(m):	2.000		
实测孔(槽)深(m):	10.254		
实测平均孔(槽)径(m):	2.049		
倾斜度:	0.471%		

